

오산 세교택지개발지구 B-8BL 공동주택 신축공사 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	포스코건설		성명(대표자)	한 성 희		
	주 소	경기도 오산시 수청동 622				(전화번호 : 031-378-8411)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			67 m ²	77 m ²	84 m ²		
	596 세대	94 세대	181 세대	321 세대			
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호	114-86-35480		
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203)					

공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/m ³)
권고 기준	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	2020.06.01. (14:09~15:12)	남동향	31.2	846.8	3.8	11.9	22.7	25.3	-
2지점	2020.06.01. (13:00~14:02)	남동향	16.6	131.7	2.4	6.4	11.1	5.4	-
3지점	2020.06.01. (13:46~14:48)	남동향	26.6	340.7	4.5	14.8	34.0	16.8	-
4지점	2020.06.01. (15:00~16:02)	남동향	28.7	479.0	3.5	18.6	40.1	35.5	-
5지점	2020.06.01. (15:25~16:27)	남향	19.0	282.9	2.6	78.3	153.5	12.8	-
6지점	2020.06.01. (16:19~17:22)	남향	26.3	446.2	2.8	14.3	30.3	14.3	-
7지점	2020.06.01. (16:40~17:42)	남향	29.2	632.9	2.3	11.1	22.8	34.7	-
8지점	2020.06.19.20:22~ 2020.06.21.20:22	남동향	-	-	-	-	-	-	101.2
9지점	2020.06.19.20:44~ 2020.06.21.20:44	남동향	-	-	-	-	-	-	57.8
10지점	2020.06.19.20:52~ 2020.06.21.20:52	남동향	-	-	-	-	-	-	87.8
11지점	2020.06.19.20:32~ 2020.06.21.20:32	남동향	-	-	-	-	-	-	58.7
12지점	2020.06.19.20:06~ 2020.06.21.20:06	남향	-	-	-	-	-	-	73.4
평 균			25.4	451.5	3.1	22.2	44.9	20.7	75.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 06월 24일

제출자 포스코건설 대표이사 한 성 희 (서명 또는 인)

오산시장 귀하

