

### 더샵 송도프라임뷰 20BL 공동주택 신축공사 공기질 측정결과 보고(공고)

시공사	상호(사업장명칭)	(주)포스코건설		성명(대표자)		한 성 희					
	주 소	인천광역시 연수구 송도동 109번지						(전화번호 : 070-7714-4255)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		70 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	107 m <sup>2</sup>	114 m <sup>2</sup>						
		662 세대	63 세대	344 세대	190 세대	65 세대					
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호		114-86-35480					
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )									

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m<sup>3</sup>)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2022.06.07. (15:31~16:33)	2001동 1501호	남향	28.4	420.8	2.3	102.0	287.2	5.6
2지점	2022.06.07. (14:25~15:28)	2001동 1502호	남향	33.6	480.0	2.6	102.3	278.7	5.4
3지점	2022.06.07. (13:02~14:04)	2002동 403호	남향	30.6	568.7	2.6	82.8	180.9	7.2
4지점	2022.06.07. (13:01~14:03)	2002동 404호	남향	37.3	367.4	2.5	24.6	56.1	4.0
5지점	2022.06.07. (14:12~15:14)	2003동 3401호	남향	31.1	578.8	2.2	121.6	211.2	11.4
6지점	2022.06.07. (15:17~16:19)	2003동 3402호	남서향	36.1	486.5	2.3	141.1	230.8	10.3
7지점	2022.06.07. (14:41~15:43)	2004동 1901호	남향	29.7	380.5	1.8	28.6	56.8	8.0
8지점	2022.06.07. (13:13~14:15)	2005동 301호	남향	23.5	225.0	1.7	20.7	48.8	3.3
평 균				31.3	438.5	2.3	78.0	168.8	6.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 6 월 13 일

제출자 (주)포스코건설 대표이사 한 성 희 (서명 또는 인)

연수구청장 귀하